

## Blitzschutzmaterial geprüft nach EN 62561-1

### Typ: AV 48 **Kontaktklemme Universal**



Artikel-Nr.	E-Nummer					
<b>H</b> 275.050.000	156 831 550	Cu	M8x30	6-10	max. 3	50
<b>H</b> 270.048.000	156 831 560	Inox A2	M8x30	6-10	max. 3	50
270.046.037	156 831 490	STvZn	M10x40	8-10	max. 3	50

**H** Die Arthur Flury AG konzentriert sich auf die Herstellung von Klasse-H geprüften Qualitätsprodukten. Im vorliegenden Katalog und auf der Homepage [www.aflury.ch](http://www.aflury.ch) sind die Klasse-H (100 kA / 10/350) geprüften Verbindungsbauteile mit dem H-Signet gekennzeichnet. Diese Produkte gewährleisten den geforderten Schutz einer fachmännisch installierten Blitzschutzanlage ohne Einschränkung in allen Blitzschutzklassen.

Die nationalen Blitzschutz-Regeln SNR 464022 und die internationale Norm EN 62305 verlangen, dass Blitzschutzanlagen nur mit geprüfem Verbindungsmaterial erstellt werden. Entsprechend ist der Produkthersteller verpflichtet, seine Bauteile einer Prüfung nach EN 62561-1 zu unterziehen und den Installateur in seinen Unterlagen darüber zu informieren.